

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2018 № 52

г. Минск

г. Минск

Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Требования к установлению класса аварийной ситуации, порядку объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации в случае ядерной и (или) радиационной аварийной ситуации на атомной электростанции»;

нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных электростанций».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.А.Ващенко

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь

И.А.Шуневиц
27.07.2018

СОГЛАСОВАНО
Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Беларусь

А.П.Худык
19.07.2018

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь

В.П.Вакульчик
01.08.2018

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь

В.А.Малашко
10.08. 2018

СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики
Республики Беларусь

В.М.Каранкевич
14.09.2018

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных электростанций»

ГЛАВА 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают требования к порядку расследования и учета нарушений в работе АЭС.

2. Для целей настоящих Правил применяются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 5 января 1998 года «О радиационной безопасности населения», Законом Республики Беларусь от 30 июля 2008 года «Об использовании атомной энергии», а также следующие термины и их определения:

дефект – каждое отдельное несоответствие объекта установленным требованиям, если хотя бы один из показателей качества изделия или его параметров вышел за предельное значение или не выполняется одно из требований технической документации к продукции;

коренная причина нарушения – обстоятельство, создавшее условия для наличия или проявления непосредственной причины нарушения;

корректирующие меры – действия, направленные на устранение непосредственных и коренных причин нарушения и предотвращение повторения аналогичного нарушения в будущем, а также на повышение безопасной эксплуатации блока АЭС;

нарушение в работе АЭС – любое событие, которое привело к аварии или происшествию, характеризующееся категориями, определенными в перечне категорий аварий согласно приложению 1 и перечне категорий происшествий согласно приложению 2;

непосредственная причина нарушения – явление или процесс, обусловившие отклонение от нормального протекания технологического процесса в результате отказа системы (элемента) или ошибки работников (персонала);

отказ – нарушение работоспособного состояния систем (элементов), обнаруживаемое визуально или средствами контроля и диагностирования

(видимый отказ) или выявляемое только при проведении технического обслуживания (скрытый отказ);

повреждение – нарушение исправного состояния объекта, при котором сохраняется его работоспособность;

происшествие – категория нарушения, характеризующаяся отклонением от нормальной эксплуатации АЭС, вызванным отказом системы (элемента) или ошибкой работников (персонала), определенная в перечне категорий происшествий согласно приложению 2;

работоспособность – состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять необходимые функции, соответствуют требованиям эксплуатационной, технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

событие – это любой дефект или повреждение, не вызванные преднамеренными действиями оператора, включая ошибки во время эксплуатации, отказы оборудования или другие неполадки, а также преднамеренное действие со стороны других лиц, реальные или потенциальные последствия которых не могут игнорироваться с точки зрения защиты или безопасности;

сопутствующий фактор – причина, устранение которой предотвратит повторение аномального события, но которая в силу своей значимости (влиянию на возникновение или усиление аномального события) потребует разработки корректирующих мер.

3. Целями расследования и учета нарушения в работе АЭС являются:

установление причин нарушения;

установление категории нарушения в соответствии с признаками и последствиями согласно приложениям 1 и 2;

разработка корректирующих мер.

4. События, не подпадающие под действие настоящих Правил, расследуются и учитываются в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (далее – ЭО).

ГЛАВА 2 КАТЕГОРИИ НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

5. Подлежащие учету нарушения в работе АЭС в зависимости от признаков и последствий классифицируются относительно категорий нарушений в работе АЭС согласно приложениям 1 и 2.

6. Не считаются нарушениями в работе АЭС события, за исключением сопровождающихся признаками и последствиями согласно приложениям 1 и 2:

6.1. снижение тепловой мощности реакторной установки (далее – РУ), перевод реактора в подкритическое состояние с целью выполнения работ по техническому обслуживанию, предусмотренных технологическим регламентом безопасной эксплуатации АЭС и инструкциями по эксплуатации систем (элементов);

6.2. снижение тепловой мощности РУ, останов блока АЭС, вызванные выводом из работы систем (элементов) для устранения повреждений и дефектов по заявке, за исключением нарушений категории П10 согласно приложению 2 или событий, приводящих к нарушению пределов и (или) условий безопасной эксплуатации;

6.3. останов блока АЭС или снижение тепловой мощности РУ в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки, а также вследствие работы противоаварийной системной автоматики или нарушений в работе энергосистемы;

6.4. вывод отдельных каналов (элементов) системы безопасности из состояния готовности на разрешенное технологическим регламентом безопасной эксплуатации время.

7. Не считаются нарушениями в работе блока АЭС, но подлежат расследованию и учету в порядке, установленном ЭО, следующие отказы элементов АЭС 1 и 2 классов безопасности, не приведшие к исходному событию и не сопровождающиеся признаками и последствиями, приведенными в перечнях категорий аварий и происшествий:

7.1. выявленные при проверках работоспособности, техническом обслуживании и (или) ремонте:

дефекты и повреждения элементов активных зон, внутриреакторных устройств и компонентов, оборудования шахты реактора;

отказы (дефекты, повреждения) элементов системы управления защиты (далее – СУЗ);

отказы, неисправности (дефекты, повреждения) исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность;

отказы, неисправности (дефекты, повреждения) устройств перегрузки топлива для ядерных реакторов и транспортно-технологического оборудования, используемого при обращении с ядерным топливом;

отказы электротехнического и электронного оборудования;

отказы срабатывания арматуры или схемы ее управления;

отказы элементов главного циркуляционного насосного агрегата (далее – ГЦНА);

отказы уплотнений разъемных соединений трубопроводов и сосудов;

отказы оборудования локализирующих систем безопасности;

повреждения опорных и несущих конструкций реактора;

7.2. выявленные при контроле за состоянием металла, техническом освидетельствовании дефекты и повреждения, изменения физико-механических свойств и структуры металла:

оборудования и трубопроводов, отнесенных к элементам 1 и 2 класса безопасности;

оборудования и трубопроводов, отнесенных к элементам 3 класса безопасности, отказ в работе или разрушение которых приводит к неустранимой штатными средствами атомной энергетической установки утечке теплоносителя, непосредственно контактирующего с тепловыделяющими элементами, либо невыполнению какой-либо системой безопасности своих функций, а также находящихся в контакте с жидкометаллическим теплоносителем независимо от последствий их отказов в работе или разрушений;

7.3. выявленные при техническом обслуживании и (или) ремонте и техническом освидетельствовании отказы (дефекты, повреждения) грузоподъемных машин и механизмов.

8. После окончания планово-предупредительного ремонта (далее – ППР) ЭО в течение 1 месяца представляет в Госатомнадзор информацию, предусмотренную в пункте 7 настоящих Правил о выявленных в период ППР несоответствиях установленным в технических, проектных и эксплуатационных документах требованиям (отказах, нарушениях работоспособности, дефектах, превышениях норм сплошностей, повреждениях) и принятых мерах по устранению этих несоответствий.

В случае допуска в эксплуатацию элементов 1 и 2 классов безопасности с выявленными несоответствиями документированная информация, предусмотренная в части первой настоящего пункта и обоснование безопасной эксплуатации с допущенными несоответствиями должны быть представлены до пуска блока АЭС.

9. Одновременные нарушения в работе нескольких блоков многоблочной АЭС, вызванные отказом по общей причине, учитываются как одно нарушение, если имело место идентичное протекание нарушения на каждом блоке АЭС. Нарушения учитываются отдельно для каждого блока АЭС и оформляются отдельными отчетами для каждого блока АЭС, если на этих блоках АЭС они сопровождались различными отказами систем (элементов).

10. Нарушения в работе АЭС, не приведшие к исходному событию и не сопровождавшиеся признаками и последствиями согласно приложениям 1 и 2, но сопровождавшиеся или обусловленные пожаром и (или) обрушениями зданий и сооружений АЭС расследуются в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕТА И РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

11. Учет и расследование нарушений в работе АЭС должны проводиться на основании полученной информации о нарушении в работе АЭС, которая должна включать в себя:

оперативное сообщение о нарушении;
предварительное сообщение о нарушении;
отчет о расследовании нарушения;
дополнительный отчет о расследовании нарушения
(при необходимости).

12. Ответственным за подготовку оперативного сообщения является начальник смены АЭС.

13. Порядок передачи и содержание оперативного сообщения о нарушениях в работе АЭС должны отвечать следующим требованиям:

13.1. оперативное сообщение о нарушении в работе АЭС передается устно (по доступным каналам связи) после выявления нарушения, а также письменно на специально заполненном бланке по форме согласно приложению 3 в течение 1 часа после подтверждения нарушения и для целей учета и дальнейшего расследования содержит:

наименование АЭС и номер блока АЭС;
дату и время нарушения;
состояние блока АЭС до нарушения;
краткую характеристику нарушения, предполагаемые причины нарушения;

состояние блока АЭС на время передачи сообщения;
информацию о радиационной обстановке на блоке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения по данным штатных систем контроля радиационной обстановки;

13.2. оперативное сообщение о нарушениях в работе АЭС, сопровождающихся выбросом (сбросом) в окружающую среду радиоактивных веществ (категорий А01 – А04 согласно приложению 1 и П01 согласно приложению 2) передается начальником смены АЭС (лицом, назначенным начальником смены АЭС) в порядке, установленном требованиями главы 4 норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Требования к установлению класса аварийной ситуации, порядку объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации в случае ядерной и (или) радиационной аварийной ситуации на атомной электростанции»;

13.3. оперативное сообщение о нарушениях в работе АЭС, не сопровождающихся выбросом (сбросом) в окружающую среду

радиоактивных веществ (категорий П02 – П10 согласно приложению 2) передается начальником смены АЭС (лицом, назначенным начальником смены АЭС):

немедленно, устно, диспетчеру оперативно-диспетчерского управления объединенной энергосистемы Республики Беларусь, а если это невозможно по технологическим причинам при устранении аварийных режимов, то сразу же после принятия мер по ликвидации этих режимов, но не позже, чем через 15 – 20 минут после возникновения таких режимов;

в течение 5 минут, устно, директору и главному инженеру АЭС;

в течение 10 минут, устно, в случае если события категорий П02 – П10 согласно приложению 2 или их последствия, создали угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, дежурному диспетчеру центра оперативного управления районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

устно в течение 30 минут и письменно в течение 1 часа в Госатомнадзор и отдел надзора за ядерной и радиационной безопасностью (далее – ЯРБ) на площадке АЭС;

в течение 1 часа, письменно или устно, в другие организации в порядке, установленном ЭО.

14. Для целей уточнения состояния блока АЭС в рамках расследования нарушений в обязательном порядке должно быть направлено предварительное сообщение о нарушениях в работе АЭС. Порядок передачи и содержание предварительного сообщения о нарушениях в работе АЭС должны отвечать следующим требованиям:

14.1. предварительное сообщение о нарушении в работе АЭС заполняется на бланке по форме согласно приложению 3, подписывается главным инженером АЭС и передается в течение 24 часов после выявления нарушения по каналам связи;

14.2. предварительное сообщение о нарушении в работе АЭС содержит:

наименование АЭС и номер блока АЭС;

дату и время нарушения;

состояние блока АЭС до нарушения;

наименование сработавших систем безопасности;

краткое описание возникновения, протекания, предполагаемые причины нарушения;

принятые меры по локализации и ликвидации последствий нарушения, информацию о наличии нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации;

предварительно установленную категорию нарушения;

предварительную оценку нарушения по Международной шкале ядерных событий «ИНЕС» (далее – ИНЕС);

наименование поврежденных систем (элементов), место, характер и возможную причину повреждения и отказа;

состояние данного и других блоков АЭС на время передачи сообщения;

радиационные последствия нарушения (по данным штатных систем автоматизированного контроля радиационной обстановки, по переносным приборам и по данным лабораторного контроля);

14.3. предварительное сообщение о нарушении в работе АЭС передается:

по событиям с указанием признаков и последствий нарушений категорий А01 – А04 согласно приложению 1 и П01 согласно приложению 2 – в порядке, установленном в подпункте 13.2 пункта 13 настоящих Правил;

по событиям с указанием признаков и последствий нарушений категорий П02 – П10 согласно приложению 2 в порядке, установленном в подпункте 13.3 пункта 13 настоящих Правил.

ГЛАВА 4 РАССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ

15. Каждое подлежащее учету нарушение в работе АЭС расследуется в срок не более 15 рабочих дней после возникновения нарушения комиссией, формируемой из представителей республиканских органов государственного управления, уполномоченных в соответствии с законодательством на проведение расследования, а также иных республиканских органов государственного управления, осуществляющих государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии.

16. В комиссию включаются:

по событиям с признаками и последствиями нарушений категорий А01 – А04 согласно приложению 1 и П01 согласно приложению 2 – представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь и других республиканских органов государственного управления и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО;

по событиям с признаками и последствиями нарушений категорий П02 – П04 согласно приложению 2 – представители Госатомнадзора, а в случае нарушений, сопровождавшихся облучением работников (персонала), в комиссию также включаются представители территориального центра гигиены и эпидемиологии;

по событиям с признаками и последствиями нарушений категорий П05 – П10 согласно приложению 2 – представители, определяемые ЭО.

17. Председатель комиссии и ее состав определяются приказом организации, образующей комиссию. В комиссию включаются специалист по анализу нарушений в работе АЭС и специалист-психолог АЭС, если нарушение связано с ошибками работников (персонала).

При необходимости в состав комиссии включаются представители организаций, участвовавших в проектировании, конструировании, сооружении АЭС, изготовлении, монтаже, наладке и ремонте отказавших, поврежденных систем (элементов).

Госатомнадзор информируется ЭО об образовании, месте и времени работы комиссии по каналам связи, а также письменно в течение суток с момента принятия решения.

Необходимо обеспечить независимость работы комиссии по расследованию нарушений в работе АЭС. Для этих целей привлекаются руководящие работники (персонал) для участия в работе комиссии (в пределах компетенции).

18. Комиссия имеет право получать объяснения от работников (персонала) АЭС (включая должностных лиц) и работников иных организаций, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги ЭО, привлекать к работе экспертов государственных органов и организаций с целью проведения необходимых испытаний и проверок.

Порядок работы комиссии устанавливается председателем комиссии.

19. До образования комиссии администрация АЭС принимает меры по сохранению обстановки в месте нарушения такой, какой она была во время нарушения, прекращает все работы на системах (элементах), где произошло нарушение, если это не представляет опасности для жизни людей и не вызывает дальнейшего развития нарушения.

20. Вскрытие (разборка) поврежденных элементов (систем) с регистрацией их состояния производится до начала работы комиссии по согласованию с ее председателем.

21. ЭО создает все необходимые условия для работы комиссии, в том числе обеспечивает:

предоставление проектных, эксплуатационных и других материалов;
проведение необходимых расчетов, лабораторных исследований, испытаний и проверок, фотографирования объектов, систем (элементов);
предоставление помещений, средств связи, транспорта;
печатающие, размножение материалов расследования.

22. До начала работы комиссии ЭО:

организует (при необходимости) вызов представителей государственных органов и организаций согласно пункту 18 настоящих Правил;

принимает меры по сохранению диаграмм регистрирующих приборов, осциллограмм, распечаток, электронных (магнитофонных) записей оперативных переговоров, видеозаписей, оперативных журналов;

регистрирует значения нейтронно-физических характеристик реактора, положение коммутационной аппаратуры, отключающей и регулирующей арматуры, бленкеров при возникновении и развитии нарушения, необходимые для анализа работы систем (элементов);

собирает после сдачи смены объяснительные записки работников (персонала), участвовавшего в ликвидации нарушения, его очевидцев, руководящих работников (персонала) цехов;

подготавливает на основании имеющихся первичных материалов графики (в едином масштабе времени) изменений параметров при возникновении и развитии нарушения, необходимые для анализа работы систем (элементов), с нанесенными на них отметками о переключениях, срабатывании технологических защит, блокировок;

подготавливает необходимую проектную документацию, протоколы испытаний, осмотров, проверок, схемы, инструкции по эксплуатации;

подготавливает документацию по ремонту, а также информацию о ранее имевших место аналогичных нарушениях на данной АЭС.

23. Результаты расследования нарушения в работе АЭС оформляются отчетом по форме и содержанию согласно приложениям 4 и 5.

Отчет о расследовании нарушения в работе АЭС составляет комиссия.

Комиссия вправе включать в отчет информацию, не отраженную в требованиях настоящих Правил, но являющуюся по мнению комиссии важной для анализа нарушения.

24. Отчет о расследовании нарушения в работе АЭС со всеми приложениями, включая оперативное и предварительное сообщения, направляется в установленном ЭО порядке в течение не более 5 рабочих дней после окончания работы комиссии в:

Госатомнадзор;

Центр оперативного управления районного отдела по чрезвычайным ситуациям (по нарушениям категорий А01 – А04 согласно приложению 1);

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (по нарушениям категорий А01 – А04 согласно приложению 1 и П01 согласно приложению 2);

территориальный центр гигиены и эпидемиологии (по нарушениям категорий П02 – П04 согласно приложению 2);

организацию, осуществляющую научно-техническое сопровождение деятельности в области обеспечения ядерной и радиационной

безопасности системы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

другие организации.

25. Окончательная редакция отчета обсуждается и принимается всеми членами комиссии. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, излагают в письменном виде свое особое мнение, которое включается в приложение к отчету. Особое мнение членов комиссии подлежит рассмотрению комиссией и обоснованию их отклонения (принятия). Результаты рассмотрения оформляются в письменном виде и прилагаются к отчету. При возникновении разногласий окончательное решение о результатах расследования принимает председатель комиссии.

26. Отчет о дополнительном расследовании нарушения в работе АЭС подготавливается комиссией, осуществляющей дополнительное расследование нарушения в работе АЭС, в случае, если организацией, создававшей комиссию в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, или Госатомнадзором в результате выявления важной дополнительной информации об обстоятельствах, причинах и корректирующих мерах принято решение о дополнительном расследовании нарушения в работе АЭС.

Дополнительный отчет должен соответствовать форме и содержанию согласно приложениям 4 и 5, иметь тот же номер, что и первоначальный отчет.

На титульном листе фиксируется название отчета: «Дополнительный отчет о расследовании нарушения в работе АЭС». Дополнительный отчет выпускается взамен первоначального отчета о расследовании нарушения в работе АЭС, направляется в том же порядке, что и первоначальный отчет. На первоначальном отчете проставляется отметка о его замене на дополнительный отчет.

27. Подписанный всеми членами комиссии первый экземпляр отчета о расследовании нарушения в работе АЭС со всеми приложениями хранится на АЭС в течение всего срока эксплуатации и вывода ее из эксплуатации.

28. Отчет о расследовании нарушения в работе АЭС направляется в Госатомнадзор в бумажном и электронном виде.

29. Решение об изменении предварительно установленной категории нарушения, уточнении причин событий и корректирующих мер принимает комиссия и ее председатель с учетом особого мнения членов комиссии и других обстоятельств.

Категория нарушения считается окончательно установленной, если после получения отчета Госатомнадзор не потребует переоценки категории, уточнения причин нарушения и корректирующих мер.

30. Госатомнадзором может быть принято обоснованное решение о необходимости переоценки установленной категории нарушения в работе АЭС.

31. Госатомнадзор уведомляет комиссию и ее председателя, а также все организации, участвовавшие в расследовании нарушения в работе АЭС, о принятии решения о необходимости переоценки установленной категории.

32. Комиссия и ее председатель принимают обоснованное решение о продлении срока расследования нарушения в работе АЭС. Комиссия заблаговременно (не позднее, чем за 1 сутки) уведомляет организации, участвующие в расследовании, о продлении срока расследования.

33. В случае если в процессе расследования нарушения в работе АЭС выявляются более тяжелые последствия (кроме категории А01 согласно приложению 1), в соответствии с которыми статус комиссии не соответствует пункту 16 настоящих Правил, решение о продолжении работы комиссии или об образовании новой комиссии принимает соответствующая организация.

34. Контроль качества расследования нарушений в работе АЭС, хранение отчетов о расследовании нарушений в работе АЭС в течение всего срока эксплуатации и вывода ее из эксплуатации осуществляются в порядке, установленном ЭО в соответствии с требованиями законодательства.

35. Решение о возможности возобновления работы АЭС и (или) на блоке АЭС принимает ЭО после установления и устранения причин нарушений в работе АЭС. Отчет об устранении причин нарушений направляется в Госатомнадзор.

ГЛАВА 5 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ

36. По каждому нарушению в работе АЭС комиссия формулирует предложения по корректирующим мерам, а ЭО разрабатывает и утверждает корректирующие меры по предотвращению повторения нарушения. В составленном ЭО перечне корректирующих мер указываются сроки их реализации и исполнители.

37. Отчет о выполнении корректирующих мер ЭО представляет в Госатомнадзор. При необходимости (по запросу) отчет может быть представлен в другие заинтересованные государственные органы и иные организации.

Приложение 1
к нормам и правилам по
обеспечению ядерной и
радиационной безопасности
«Порядок расследования и
учета нарушений в работе
атомных электростанций»

ПЕРЕЧЕНЬ

категорий аварий

Категория аварии	Признаки и последствия аварии	Уровень по шкале ИНЕС
А01	Выброс в окружающую среду радиоактивных веществ при тяжелой запроектной аварии, в результате которого возможны острые лучевые поражения работников (персонала) АЭС и населения, нанесение ущерба их здоровью. Загрязнение радиоактивными веществами большой территории. Возможен трансграничный перенос радиоактивных веществ. Длительное радиационное воздействие на окружающую среду.	7
А02	Выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в результате которого прогнозируемая доза облучения лиц из числа населения превышает следующие общие критерии: эквивалентная доза облучения щитовидной железы вследствие поступления изотопов йода в организм в первые 7 дней – 50 мЗв; эффективная доза облучения за период 7 дней – 100 мЗв; эквивалентная доза облучения зародыша или плода за первые 7 дней – 100 мЗв.	6
А03	Выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в результате которого прогнозируемая доза облучения лиц из числа населения превышает следующие общие критерии: эффективная доза облучения за год – 100 мЗв; эквивалентная доза облучения зародыша или плода за период внутриутробного развития – 100 мЗв.	5
А04	Выброс (сброс) в окружающую среду радиоактивных веществ, в результате которого имеет место любое из следующих последствий: превышение основного предела дозы облучения лиц из числа населения 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год; однократное внешнее и (или) внутреннее облучение лиц из числа работников (персонала), доза которого превышает потенциально опасную (200 мЗв в течение	4

Категория аварии	Признаки и последствия аварии	Уровень по шкале ИНЕС
	года). Повреждение тепловыделяющих элементов (далее – ТВЭЛов), при котором предел безопасной эксплуатации по количеству и величине дефектов ТВЭЛов превышен, а максимальный проектный предел не превышен.	

Приложение 2
к нормам и правилам по
обеспечению ядерной и
радиационной безопасности
«Порядок расследования и
учета нарушений в работе
атомных электростанций»

ПЕРЕЧЕНЬ

категорий происшествий

Категория происшествия	Признаки и последствия происшествий	Уровень по шкале ИНЕС
П01	<p>Нарушение пределов безопасной эксплуатации, приведшее к радиационным последствиям, а также поступление в помещение (помещения) постоянного пребывания работников (персонала), на площадку АЭС или в окружающую среду радиоактивных веществ, произошедшее из-за отказов систем (элементов), недостатков эксплуатационных процедур, неправильных действий работников (персонала), в результате которого имеет место любое из следующих последствий:</p> <p>загрязнение помещения (помещений) постоянного пребывания работников (персонала) достигло бета-активными нуклидами 2000 част./$(\text{мин.} \times \text{см}^2)$ и (или) альфа-активными нуклидами 20 част./$(\text{мин.} \times \text{см}^2)$;</p> <p>однократное внешнее и (или) внутреннее облучение отдельных лиц из числа работников (персонала) дозой 50 - 100 мЗв;</p> <p>загрязнение санитарно-защитной зоны привело к созданию дозы облучения населения 1 - 5 мЗв.</p>	1, 2, 3, 4
П02	Нарушение пределов безопасной эксплуатации.	
П03	Нарушение условий безопасной эксплуатации.	
П04	Отказ одного или нескольких каналов систем безопасности, выявленный в процессе эксплуатации блока АЭС, в том числе при регламентном опробовании или осмотре (за исключением событий, приведенных в пункте 6.4).	
П05	Срабатывание канала системы безопасности, связанное с необходимостью выполнения функции безопасности при эксплуатации блока АЭС и сопровождающееся дополнительными по сравнению с учитываемыми при проектных авариях отказами элементов систем безопасности сверх единичного отказа и (или) неправильными действиями работников (персонала).	
П06	Срабатывание канала системы безопасности, связанное с необходимостью выполнения функции безопасности при эксплуатации блока АЭС и не сопровождающееся	

Категория происшеств вия	Признаки и последствия происшествий	Уровень по шкале ИНЕС
	дополнительными по сравнению с учитываемыми при проектных авариях отказами элементов систем безопасности сверх единичного отказа и (или) неправильными действиями работников (персонала).	
П07	Срабатывание канала системы безопасности, не связанное с выполнением функции безопасности, в том числе части системы пожаротушения, обеспечивающей условия для функционирования систем безопасности.	
П08	Останов РУ, останов блока АЭС без останова РУ или отключение блока АЭС от сети без срабатывания аварийной защиты (далее – АЗ) (или другой системы быстрого останова реактора) при эксплуатации блока АЭС, вызванные отказом систем (элементов) и (или) неправильными действиями работников (персонала).	
П09	Снижение тепловой мощности блока АЭС на 25% и более от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, вызванное отказом систем (элементов) и (или) неправильными действиями работников (персонала) (за исключением событий, перечисленных в пункте 7).	
П10	Падение и (или) повреждение тепловыделяющей сборки, ТВЭЛов при операциях со свежим или отработавшим ядерным топливом, вызванные отказом систем и (или) элемента системы (в т.ч. грузоподъемного оборудования АЭС, используемого при обращении с ядерным топливом) и (или) неправильными действиями работников (персонала) (за исключением событий, сопровождающихся признаками и последствиями нарушений категорий П01 - П03). Отказ (отказы) элемента (элементов) 1 и 2 классов безопасности (за исключением событий, сопровождающихся признаками и последствиями нарушений категорий А01 - А04, П01 - П03, П05, П06, П08, П09, и отказов, перечисленных в пункте 7).	

Приложение 3
к нормам и правилам по
обеспечению ядерной и
радиационной безопасности
«Порядок расследования и
учета нарушений в работе
атомных электростанций»

Форма

БЛАНКИ

оповещения о нарушении в работе атомных электростанций

1. Форма бланка оперативного сообщения о нарушении в работе АЭС.

Место нарушения (наименование АЭС и номер блока АЭС):		Дата нарушения:	Время:
Состояние блока АЭС до нарушения:			
Краткая характеристика нарушения, предполагаемые причины нарушения:			
Состояние блока АЭС на время передачи сообщения:			
Радиационная обстановка на блоке АЭС:			
Состояние радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне:			
Состояние радиационной обстановки в зоне наблюдения:			
Сообщение составлено (время, дата):	Работник, составивший сообщение (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)):	Подпись:	
Сообщение принято (время, дата):	Работник, принявший сообщение (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)):	Подпись:	

2. Форма бланка предварительного сообщения о нарушении в работе АЭС.

Место нарушения (наименование АЭС и номер блока АЭС):	Дата нарушения:	Время:
Состояние блока АЭС до нарушения:		
Сработавшие системы безопасности (наименование):		
Краткое описание возникновения, протекания, предполагаемые причины нарушения:		
Принятые меры по локализации и ликвидации последствий нарушения, информация о наличии нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации:		
Предварительно установленная категория нарушения:		
Предварительная оценка по Международной шкале ИНЕС:		
Наименование поврежденных систем (элементов), место, характер и возможная причина повреждения и отказа:		
Состояние данного и других блоков АЭС на время передачи сообщения:		
Радиационные последствия нарушения:		
Сообщение составлено (время, дата):	Работник, составивший сообщение (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)):	Подпись:
Сообщение принято (время, дата):	Работник, принявший сообщение (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)):	Подпись:

Приложение 4
к нормам и правилам по
обеспечению ядерной и
радиационной безопасности
«Порядок расследования и
учета нарушений в работе
атомных электростанций»

Форма

ОТЧЕТ

о расследовании нарушения в работе атомных электростанций

Титульный лист

ОТЧЕТ О РАССЛЕДОВАНИИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ АЭС

ОТЧЕТ №	Дата подписания (день, месяц, год):
Дата нарушения (день, месяц, год):	Время нарушения (ч.: мин.):
Название нарушения:	
АЭС, блок АЭС:	Тип блока АЭС:
Оценка по ИНЕС:	
Эксплуатирующая организация:	
Распространение отчета:	
Организации:	
Подразделения АЭС:	
Лицо на АЭС для последующей связи	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется): Адрес: Телефон: Телефакс: Телетайп: E-mail:

1. Описание нарушения

- 1.1. Состояние блока АЭС (АЭС) до нарушения;
- 1.2. Описание последовательности отказов, ошибок работников (персонала) в ходе нарушения;
- 1.3. Действия, предпринятые для выяснения причин отказов, ошибок работников (персонала);
- 1.4. Предшествующие аналогичные нарушения на данной и других АЭС.

2. Последствия нарушения

- 2.1. Нарушение пределов, условий безопасной эксплуатации;

- 2.2. Выход радиоактивных веществ за установленные границы;
- 2.3. Облучение лиц из числа работников (персонала) и лиц из числа населения;
- 2.4. Загрязнение радиоактивными веществами систем (элементов), помещений и площадки АЭС, территории за пределами площадки АЭС;
- 2.5. Сброс (выброс) вредных (нерадиоактивных) веществ в окружающую среду (уровень и вид загрязнения);
- 2.6. Время простоя блока АЭС;
- 2.7. Недовыработка электрической и тепловой энергии;
- 2.8. Поврежденное, отказавшее оборудование (элемент);
- 2.9. Травмирование работников (персонала);
- 2.10. Положительная практика в действиях работников (персонала).

3. Причины нарушения

- 3.1. Перечень отказов, ошибок работников (персонала) в ходе нарушения;
- 3.2. Непосредственные причины отказов, ошибок работников (персонала);
- 3.3. Коренные причины отказов, ошибок работников (персонала).

4. Оценка с точки зрения безопасности

- 4.1. Важность для безопасности событий в ходе нарушения;
- 4.2. Обоснование оценки по ИНЕС.

5. Недостатки, выявленные при расследовании нарушения

- 5.1. В действиях работников (персонала);
- 5.2. В работе систем (элементов) нормальной эксплуатации;
- 5.3. В работе систем (элементов) безопасности;
- 5.4. В работе систем (элементов) управления и контроля;
- 5.5. В техническом обслуживании и ремонте;
- 5.6. В эксплуатационной документации;
- 5.7. В организации эксплуатации;
- 5.8. В подготовке работников (персонала).

6. Корректирующие меры в части

- 6.1. Ремонта систем (элементов);
- 6.2. Замены систем (элементов);
- 6.3. Эксплуатации систем (элементов);
- 6.4. Конструирования систем (элементов);
- 6.5. Проектирования систем (элементов);
- 6.6. Изготовления систем (элементов);
- 6.7. Сооружения систем (элементов);
- 6.8. Монтажа систем (элементов);

СОДЕРЖАНИЕ

отчета о расследовании нарушения в работе атомных электростанций

Титульный лист

Номер отчета

Присваивается комиссией по расследованию нарушения в работе АЭС и включает следующую информацию:

номер блока АЭС;

сокращенное наименование АЭС (первые три буквы полного наименования АЭС, например, БЕЛ – Белорусская АЭС);

категория нарушения, обозначенная буквами и цифрами из соответствующего пункта приложений 1 и 2. Если нарушению присущи признаки нескольких категорий нарушений, то указывается наиболее высокая категория данного нарушения;

сквозной порядковый номер нарушения в работе соответствующей АЭС в текущем году, записываемый двумя цифрами (01, 02 и т.д.);

месяц и год, когда произошло нарушение. Например, 1БЕЛ-П02-04-05-18 – это нарушение на блоке № 1 Белорусской АЭС. Оно привело к нарушению предела безопасной эксплуатации. Является четвертым нарушением на данной АЭС в данном году. Нарушение произошло в мае 2018 г.

Дата подписания отчета

Указывается на АЭС при подписании отчета.

Дата нарушения

Указывается дата выявления нарушения (например, 28.05.18, т.е. 28 мая 2018 г.).

Время нарушения

Указывается время выявления нарушения (например, 02:46:12, т.е. 2 ч. 46 мин. 12 с.).

Название нарушения

Название нарушения должно начинаться с основного последствия нарушения, по которому оно классифицировано (в соответствии с определениями категорий; например, «Облучение работников (персонала)...», «Повреждение ТВЭЛов...», «Останов реакторной установки...»; «Снижение нагрузки блока АЭС...»), с последующим указанием непосредственной причины, вызвавшей это нарушение.

АЭС, блок АЭС

Указывается наименование АЭС и цифра, обозначающая номер блока АЭС (например, Белорусская-1).

Тип блока АЭС

Указывается тип блока АЭС и в скобках – номер проекта (например, водо-водяной энергетический реактор-1200 (далее – ВВЭР-1200) (В-491)).

Оценка по ИНЕС

Указывается уровень нарушения по ИНЕС.

ЭО

Указывается наименование ЭО.

Распространение отчета

Указываются сокращенные наименования организаций, а также подразделений АЭС, которым направлен отчет (например, ЭО, Госатомнадзор).

1. Описание нарушения

1.1. Состояние блока АЭС (АЭС) до нарушения.

Приводится информация об условиях эксплуатации блока АЭС (АЭС – в случае необходимости), состоянии основных и вспомогательных систем (элементов) (находящихся в работе, резерве, ремонте); о рабочих параметрах; о текущем контроле, проводимых испытаниях, проверках и техническом обслуживании оборудования; об имеющихся повреждениях или дефектах систем и оборудования; об отклонениях от требований технологического регламента безопасной эксплуатации и инструкций по эксплуатации и об основаниях отклонений.

Все сокращенные обозначения систем и оборудования должны быть расшифрованы при первом упоминании. Обозначения параметров и размерности их значений должны соответствовать требованиям государственных стандартов;

1.2. Описание последовательности отказов, ошибок работников (персонала) в ходе нарушения.

Приводится (в хронологическом порядке, с указанием времени) описание последовательности событий в ходе нарушения, отказов оборудования, неправильных действий работников (персонала), которое должно включать:

изменение параметров и режимов;
срабатывание блокировок и защит;
информацию о работе систем безопасности (автоматическое или ручное срабатывание); других систем (элементов), важных для безопасности; действиях работников (персонала), предпринятых в ходе нарушения (как правильных, так и неправильных); отказах систем (элементов), последствиях этих отказов.

Дата и время обозначается в следующей последовательности:

день, месяц, год, ч:мин:с (например, 28.05.2018, 01:26:45).

К описанию нарушения должны быть приложены графики и диаграммы, иллюстрирующие динамику изменения основных и других важных для анализа данного нарушения параметров. На графиках и диаграммах должны быть отмечены моменты произошедших отказов, ошибок работников (персонала), срабатываний (или несрабатываний) защиты блокировок.

Должна быть описана последовательность развития нарушения в работе блока АЭС, включая этап, когда параметры блока АЭС стабилизированы или он остановлен, выведен в ремонт;

1.3. Действия, предпринятые для выяснения отказов, ошибок работников (персонала).

Приводится информация о характеристиках и параметрах работы оборудования, проведенном анализе процедур, работы систем (элементов), о действиях работников (персонала) АЭС в процессе возникновения и развития нарушения, о мерах по организации расследования (назначение комиссии, привлечение сторонних организаций) и выяснению причин нарушения (проверки, испытания, исследования поврежденного оборудования, анализ технической документации, анализ процедур и неправильных действий работников (персонала)). Приводятся выводы по результатам выполненного анализа со ссылками на акты, справки, обоснования, подтверждающие эти выводы комиссии, приведенные в приложениях к отчету;

1.4. Предшествующие аналогичные нарушения.

Приводятся сведения о ранее имевших место на данной АЭС нарушениях, обусловленных отказом аналогичных систем (элементов), аналогичных ошибках работников (персонала) согласно приложению 5, с указанием номера блока АЭС, даты нарушения, отчета о расследовании нарушения в работе АЭС. Приводятся сведения о выполнении

корректирующих мер по этим нарушениям. Делается вывод о том, почему ранее принятые меры не предотвратили повторение нарушения. Приводится информация об аналогичных нарушениях в работе других АЭС.

2. Последствия нарушения

Приводятся данные о последствиях нарушения для безопасной эксплуатации АЭС, включая радиационные последствия (если таковые были) для работников (персонала) АЭС, населения, окружающей среды, по следующим пунктам:

2.1. Нарушение пределов, условий безопасной эксплуатации (конкретно, в чем проявилось, изложить сущность нарушения, дать ссылку на соответствующий пункт технологического регламента безопасной эксплуатации или инструкции по эксплуатации);

2.2. Выход радиоактивных веществ за установленные границы;

2.3. Облучение лиц из числа работников (персонала) и лиц из числа населения (мЗв);

2.4. Загрязнение радиоактивными веществами систем (элементов), помещений и площадки АЭС, территории за пределами площадки АЭС (указать площадь поверхности, уровень и вид загрязнения).

2.5. Сброс (выброс) вредных (нерадиоактивных) веществ в окружающую среду (уровень и вид загрязнения);

2.6. Время простоя блока АЭС (ч);

2.7. Недовыработка электрической (млн. кВт.ч) и тепловой (Гкал) энергии;

2.8. Поврежденный, отказавший элемент (указать конкретный элемент (оборудование), систему, характер повреждения);

2.9. Травмирование работников (персонала) (характер травмы);

2.10. Положительная практика в действиях работников (персонала).

3. Причины нарушения

Приводятся в хронологической последовательности аномальные события, их непосредственные и коренные причины; факторы, способствующие каждому аномальному событию в ходе нарушения в работе АЭС.

3.1. Перечень отказов, ошибок работников (персонала) в ходе нарушения.

Перечень всех отказов систем (элементов), ошибок (неправильных действий) работников (персонала), произошедших в ходе нарушения, в том числе исходное событие, приводится в хронологической последовательности в форме следующей таблицы.

№ п/п	Дата, время отказа оборудования, неправильного действия работников (персонала)	Событие (действие)	ПРИЧИНА: отказ системы, элемента, ошибка работников (персонала), недостаток эксплуатационных процедур
----------	--	-----------------------	---

3.2. Непосредственные причины отказов, ошибок работников (персонала).

По каждому аномальному событию указывается соответствующая непосредственная причина (включая способствующие факторы). Если непосредственной причиной является человеческий фактор, то указываются пункты 4.11 и 5.1.8 приложения 6.

Подробный перечень непосредственных причин отказов, ошибок работников (персонала) приведен в пункте 5.1 приложения 6;

3.3. Коренные причины отказов, ошибок работников (персонала).

По каждому аномальному событию указывается соответствующая коренная причина (включая способствующие факторы). Подробный перечень коренных причин отказов, ошибок работников (персонала) приведен в пункте 5.2 приложения 6.

При указании коренных причин приводятся наименования организаций или категорий работников (персонала) АЭС, из-за недостатков в работе которых стал возможен отказ (ошибка персонала). Категории работников (персонала) приведены в пункте 4.11 приложения 6.

4. Оценка с точки зрения безопасности

4.1. Важность для безопасности событий в ходе нарушения.

Излагаются последствия, которые имели или могли иметь место в случае иного возможного хода нарушения для безопасной эксплуатации блока АЭС (АЭС).

Из перечня всех отказов, ошибок работников (персонала) в ходе нарушения выбираются отказы, ошибки работников (персонала), важные для безопасности, и приводятся в хронологической последовательности в форме следующей таблицы.

N п/п	Время отказа, ошибки работников (персонала)	Отказ, ошибка работников (персонала)	Отклонение от регламента, требований инструкций
----------	--	--	--

После таблицы в текстовой форме дается оценка важности и последствий каждого выбранного отказа, ошибки работников (персонала) с точки зрения безопасности для установления, мог ли он (она) стать более тяжелым (тяжелой) в реальных и других возможных условиях.

Оценку нарушения в работе АЭС с точки зрения безопасности необходимо проводить с использованием проектных материалов, изложенных в техническом обосновании безопасности, в отчете по обоснованию безопасности АЭС, а также результатов вероятностного анализа безопасности с учетом влияния на безопасность каждого аномального события в ходе нарушения;

4.2. Обоснование оценки по ИНЕС.

Выполняется обоснование оценки по ИНЕС. Приводится подробное обоснование оценки нарушения по ИНЕС.

5. Недостатки, выявленные при расследовании нарушения

Указываются только те выявленные в процессе расследования нарушения в работе недостатки, которые не влияли непосредственно на ход протекания события, но являются потенциальными предвестниками других нарушений:

5.1. В действиях работников (персонала);

5.2. В работе систем (элементов) нормальной эксплуатации;

5.3. В работе систем (элементов) безопасности;

5.4. В работе систем (элементов) управления и контроля;

5.5. В техническом обслуживании и ремонте;

5.6. В работе релейной защиты и автоматики, контрольно-измерительных приборов и автоматики, технологических защит и блокировок, стопорно-регулирующих клапанов;

5.7. В эксплуатационной документации;

5.8. В организации эксплуатации.

6. Корректирующие меры

По каждой непосредственной и коренной причине отказа элемента, неправильному действию работников (персонала) в ходе данного нарушения, а также по каждому выявленному в процессе расследования недостатку должны быть предусмотрены предупреждающие и корректирующие меры. Комиссия должна формулировать предложения по корректирующим мерам таким образом, чтобы были ясны конечные цели и сроки реализации.

Корректирующие меры разрабатываются в части:

6.1. Ремонта систем (элементов);

6.2. Замены систем (элементов);

6.3. Эксплуатации систем (элементов);

6.4. Конструирования систем (элементов);

6.5. Проектирования систем (элементов);

6.6. Изготовления систем (элементов);

6.7. Сооружения систем (элементов);

6.8. Монтажа систем (элементов);

6.9. Наладки систем (элементов);

6.10. Технической и эксплуатационной документации;

6.11. Работников (персонала);

6.12. Процедуры выявления и устранения дефектов и повреждений систем (элементов), недостатков процедур, недостатков в подготовке работников (персонала).

По каждой корректирующей мере обязательно указываются исполнитель и срок проведения мероприятия.

Контроль выполнения и эффективности корректирующих мер обеспечивается ЭО в установленном ею порядке.

7. Кодированная информационная карта

Заполняется на АЭС по кодификации, приведенной в приложении 6. В каждом пункте проставляются соответствующие цифры и обозначения из приложения 6. При кодировании необходимо указывать все коды, относящиеся к данному нарушению.

Главная цель кодирования нарушений в работе АЭС – обеспечение возможности оперативного поиска хранящейся в компьютерной базе данных информации о нарушениях и извлечения из базы необходимых данных.

Коды разделены по следующим восьми областям (полям):

7.1. Категория нарушения (пункт 1 приложения 6).

Это поле определяет категорию, к которой относится данное нарушение.

7.2. Состояние блока АЭС до нарушения (пункт 2 приложения 6).

Это поле определяет состояние блока АЭС перед нарушением.

7.3. Отказавшие системы (пункт 3 приложения 6).

Поля 3.А - 3.Л определяют основные технологические системы, системы безопасности и сооружения блока АЭС, которые отказали:

при выполнении своих функций, вследствие чего инициировали нарушение в работе АЭС;

при выполнении своих функций в процессе нарушения;

при включении системы в работу.

Поле 3.М определяет вспомогательные системы обеспечения работоспособности оборудования основных систем или человеческий фактор (3.ММ.З), которые отказали:

при выполнении своих функций, вследствие чего инициировали отказ оборудования или основных систем;

при выполнении своих функций в процессе нарушения;

при включении системы в работу.

7.4. Отказавшие элементы, работники (персонал), допустившие ошибку (пункт 4 приложения 6).

Это поле определяет:

элементы систем, отказы которых не обусловлены другими отказами (независимые отказы);

работники (персонал), допустившие ошибку;

элементы систем, отказы которых обусловлены другими отказами (зависимые отказы).

7.5. Причины нарушения (пункт 5 приложения 6).

Это поле определяет непосредственные и коренные причины отказов, ошибок работников (персонала).

7.6. Воздействие на режим работы блока АЭС (пункт 6 приложения 6).

Это поле определяет результат воздействия нарушения на режим эксплуатации блока АЭС.

7.7. Характер нарушения согласно приложению 6.

Это поле определяет природу (свойство) нарушения. В нем приводится конкретная информация о последствиях нарушения.

7.8. Тип нарушения, ошибки работников (персонала) (пункт 8 приложения 6).

Это поле определяет тип нарушения, состоящего из одного или нескольких отказов, ошибки работников (персонала), отказа по общей причине.

Если нарушению присущи признаки нескольких типов нарушений, указанных в пункте 8 приложения 6, то записываются все типы нарушений.

8. Перечень приложений к отчету о расследовании нарушения в работе АЭС

Приводится перечень приложений к отчету о расследовании нарушения в работе АЭС, определяемый комиссией. В приложениях должно содержаться исчерпывающее обоснование принятых комиссией решений и выводов.

Рекомендуемый перечень приложений к отчету о расследовании нарушения в работе АЭС:

диаграммы изменения основных параметров систем (элементов), распечатки регистрации изменения состояния основных систем (элементов) во время нарушения;

данные обследования радиационной обстановки, данные об облучении работников (персонала);

объяснительные записки работников (персонала);

протокол опроса работников (персонала);

необходимые технологические, электрические схемы или их фрагменты, чертежи, эскизы, фотографии поврежденных элементов и мест повреждения;

протоколы и акты послеаварийных проверок, результаты металлографических и других исследований, акты вскрытия (разборки) поврежденных элементов на АЭС;

справки метеостанции и выписки из проекта или расчета (при нарушениях из-за внешних воздействий);

особые мнения членов комиссии;
другие материалы, подтверждающие выводы комиссии о причинах нарушения.

Должны быть приведены следующие данные о каждой единице отказавшего, поврежденного или дефектного элемента:

краткое описание отказа, повреждения или дефекта;

станционное обозначение;

тип (марка);

заводской номер;

организация-изготовитель;

дата изготовления и ввода в эксплуатацию;

дата проведения и вид последнего (перед нарушением) ремонта;

результаты последнего (перед нарушением) осмотра, испытания (соответствие требованиям нормативной и эксплуатационной документации);

время восстановления исправного состояния системы (элемента);

наработка системы (элемента) с начала эксплуатации и со времени последнего ее (его) отказа, повреждения или дефекта;

имели ли место ранее (указать когда) аналогичные отказы, повреждения или дефекты данного или аналогичного элемента.

К отчету о расследовании нарушения в работе АЭС должно быть приложено решение о продлении срока расследования нарушения, если этот срок превышает установленный настоящими Правилами.

9. Состав комиссии

Указываются должность, место работы, инициалы (инициал собственного имени) и фамилия председателя и членов комиссии в следующей форме:

Подпись инициалы (инициал собственного имени) и фамилия

Председатель комиссии:

(должность, наименование организации)

Члены комиссии:

(должность, наименование организации)

КОДИФИКАЦИЯ

информации о нарушениях в работе
атомных электростанций

1. Категория нарушения.

Категория нарушения должна быть описана в соответствии с Перечнем категорий аварий и Перечнем категорий происшествий.

2. Состояние блока АЭС до нарушения.

2.0. Прочее состояние.

2.1. Реактор на стационарном уровне мощности:

2.1.1. номинальная мощность;

2.1.2. пониженный уровень мощности;

2.1.3. минимально контролируемый уровень мощности.

2.2. Реактор в режиме изменения мощности:

2.2.1. подъем мощности;

2.2.2. снижение мощности.

2.3. «Горячий» останов (реактор подкритичен):

2.3.1. «горячий» останов (температура теплоносителя соответствует температуре теплоносителя при нормальной эксплуатации);

2.3.2. «горячий» останов (температура теплоносителя ниже температуры теплоносителя при нормальной эксплуатации).

2.4. «Холодный» останов (температура теплоносителя соответствует требованиям технологического регламента безопасной эксплуатации, реактор подкритичен):

2.4.1. «холодный» останов (контур теплоносителя герметичен);

2.4.2. перегрузка топлива или корпус реактора открыт (для технического обслуживания).

2.5. Ввод в эксплуатацию:

2.5.1. предпусковые наладочные работы;

2.5.2. физический пуск;

2.5.3. энергетический пуск;

2.5.4. опытно-промышленная эксплуатация.

2.6. Проведение испытаний.

2.7. ППР, техническое обслуживание.

2.8. Вывод из эксплуатации.

- 3. Отказавшие системы.
- 3.A Системы реактора
- 3.АА Активная зона.
- 3.АВ Корпус, металлоконструкции.
- 3.АХ Прочие.
- 3.В Технологические системы первого контура, реакторного отделения
- 3.ВА Система циркуляции теплоносителя.
- 3.ВВ Система компенсации давления.
- 3.ВД Система подпитки, продувки и борного регулирования.
- 3.ВЕ Система спецводоочистки.
- 3.ВF Система организованных протечек, трапных вод.
- 3.ВG Система газоудаления.
- 3.ВH Система хранения свежего ядерного топлива.
- 3.ВI Система хранения отработавшего ядерного топлива.
- 3.ВК Система охлаждения бассейна выдержки и очистки охлаждающей воды.
- 3.ВL Система перегрузки ядерного топлива (в том числе перегрузочная машина).
- 3.ВМ Система расхолаживания.
- 3.ВN Вентиляционные системы нормальной эксплуатации.
- 3.ВР Система подготовки и запаса раствора борного концентрата.
- 3.ВR Система пассивного отвода тепла от защитной оболочки;
- 3.ВS Система пассивного отвода тепла от парогенераторов;
- 3.ВТ Система аварийного использования воды из шахты ревизии внутрикорпусного устройства;
- 3.ВХ Прочие.
- 3.С Технологические системы второго контура, турбинного отделения
- 3.СА Турбина со вспомогательными системами.
- 3.СВ Система паропроводов.
- 3.СС Система питательной воды.
- 3.СD Система регулирования уровня в парогенераторах, сепараторах-пароперегревателях.
- 3.СЕ Система основного конденсата.
- 3.СF Система отбора пара на собственные нужды (быстродействующая редуцирующая установка со сбросом пара на собственные нужды и связанные с ней элементы).
- 3.СХ Прочие.
- 3.Д Технологические системы общеклассового назначения
- 3.ДА Система технической воды неответственных потребителей.
- 3.ДВ Система циркуляционной воды.
- 3.ДС Система химводоподготовки, приема и заполнения основных контуров.
- 3.ДД Система сбора и хранения радиоактивных отходов.
- 3.ДЕ Система подготовки газовых сред (сжатый воздух, азот и т.д.).

- 3.DX Прочие.
- 3.E Системы электроснабжения
- 3.EB Система электроснабжения собственных нужд переменного тока 10 кВ (3 группа надежности).
- 3.EC Система электроснабжения собственных нужд переменного тока 0,4/0,2 кВ (3 группа надежности).
- 3.ED Система электроснабжения собственных нужд постоянного тока.
- 3.EE Система внешнего электропитания напряжением 35 кВ и выше.
- 3.EF Блочная дизельная электростанция системы надежного электроснабжения потребителей собственных нужд нормальной эксплуатации;
- 3.EG Система надежного электроснабжения потребителей собственных нужд нормальной эксплуатации переменного тока 10 кВ (2 группа надежности);
- 3.EH Система надежного электроснабжения потребителей собственных нужд нормальной эксплуатации переменного тока 0,4 кВ (2 группа надежности);
- 3.EI Система надежного электроснабжения потребителей собственных нужд нормальной эксплуатации переменного тока (1 группа надежности);
- 3.EJ Система молниезащиты и заземления;
- 3.EK Системы освещения (рабочего и аварийного);
- 3.EX Прочие.
- 3.F Системы контроля
- 3.FA Система внутриреакторного контроля.
- 3.FB Система радиационного и дозиметрического контроля (радиационная защита).
- 3.FC Система контроля герметичности оболочек ТВЭЛов.
- 3.FD Система контроля активности теплоносителя второго контура.
- 3.FE Система контроля состояния металла и сварных соединений корпуса реактора, трубопроводов первого контура.
- 3.FF Система температурного контроля металлоконструкций реактора.
- 3.FH Система пробоотбора радиоактивных технологических сред.
- 3.FI Комплексная автоматизированная система управления.
- 3.FX Прочие.
- 3.G Системы безопасности защитные
- 3.GA Органы управления и защиты реактора.
- 3.GB Система аварийного охлаждения активной зоны (реактора) пассивная (гидроемкости).
- 3.GC Система аварийного охлаждения активной зоны (реактора) активная (насосные подсистемы).
- 3.GD Система аварийной подачи поглотителя в реактор (система аварийного ввода бора, аварийного впрыска бора).
- 3.GE Система аварийной подачи питательной воды.
- 3.GF Система защиты реактора, первого контура от превышения давления.

- 3.GG Система защиты паропроводов (второго контура) от превышения давления.
- 3.GH Система быстродействующих отсечных клапанов на паропроводах.
- 3.GK Система аварийного газоудаления из первого контура.
- 3.GL Система аварийного охлаждения бассейна выдержки.
- 3.GM Система сейсмической автоматической защиты.
- 3.GX Прочие.
- 3.H Системы безопасности локализирующие
- 3.HA Система герметичных ограждений (защитная оболочка, система преднапряжения защитной оболочки, герметичная облицовка защитной оболочки, проходки, шлюзы, люки, двери, клапаны перепускные, железобетонные ограждающие конструкции и т.д.).
- 3.HB Система локализирующей арматуры.
- 3.HC Система спринклерно-охладительная.
- 3.HE Система контроля концентрации и аварийного удаления водорода.
- 3.HX Прочие.
- 3.I Системы безопасности управляющие
- 3.IA Автоматика системы управления и защиты реактора.
- 3.IB Система управления системами безопасности (в том числе автоматика ступенчатого пуска).
- 3.ID Система управления системой пожаротушения.
- 3.IX Прочие.
- 3.K Системы безопасности обеспечивающие
- 3.KA Система технической воды ответственных потребителей.
- 3.KB Резервная дизельная электростанция.
- 3.KC Система надежного (аварийного) электроснабжения потребителей собственных нужд переменного тока 10 кВ (2 группа надежности).
- 3.KD Система надежного (аварийного) электроснабжения потребителей собственных нужд переменного тока 0,4 кВ (2 группа надежности).
- 3.KE Система надежного (аварийного) электроснабжения потребителей собственных нужд переменного тока (1 группа надежности).
- 3.KF Система надежного (аварийного) электроснабжения потребителей собственных нужд постоянного тока (1 группа надежности).
- 3.KG Система пожаротушения (часть системы пожарной безопасности, обеспечивающая выполнение системами безопасности своих функций при пожаре).
- 3.KH Системы вентиляции помещений систем безопасности, системы кондиционирования воздуха.
- 3.KI Системы азота и сжатого воздуха, применяемые в качестве источника энергии для систем безопасности.
- 3.KX Прочие.
- 3.L Сооружения
- 3.LA Здание реакторного отделения.
- 3.LB Здание вспомогательных систем реакторного отделения.

- 3.LC Турбинный зал.
- 3.LD Здание резервной дизельной электростанции.
- 3.LE Открытое распределительное устройство.
- 3.LF Закрытое распределительное устройство.
- 3.LG Помещение блочного, резервного пункта управления.
- 3.LH Помещение панелей автоматики.
- 3.LI Хранилище свежего ядерного топлива.
- 3.LJ Хранилище отработавшего ядерного топлива.
- 3.LK Здание переработки радиоактивных отходов (спецкорпус).
- 3.LL Здание насосной станции.
- 3.LM Градирня.
- 3.LN Вентиляционная труба.
- 3.LX Прочие.
- 3.M Вспомогательные системы обеспечения работоспособности оборудования основных систем
 - 3.МAА Система питания панелей, блоков управления и защиты.
 - 3.МAВ Цепи управления, защиты и сигнализации.
 - 3.МAС Цепи релейной защиты и автоматики электрических сетей.
 - 3.МAВA Система питания цепей контроля и измерения.
 - 3.МBВ Контроль и измерение технологических параметров.
 - 3.МBС Контроль и измерение электрических параметров.
 - 3.МBД Контроль состояния (положения) оборудования.
 - 3.ММА Система продувочной воды.
 - 3.ММВ Система дренажей и воздушников.
 - 3.ММС Система промконтура.
 - 3.ММD Система автономного контура (в том числе для ГЦНА, статора дизель-генератора).
 - 3.ММЕ Система отбора пара.
 - 3.ММF Система конденсата.
 - 3.ММG Маслосистема.
 - 3.ММH Система сжатого воздуха.
 - 3.ММI Система возбуждения.
 - 3.ММК Система уплотнения.
 - 3.ММL Система регулирования и защиты турбины.
 - 3.МММ Система обогрева, прогрева.
 - 3.ММN Привод.
 - 3.ММP Система охлаждения ротора генератора.
 - 3.ММQ Топливная система дизеля.
 - 3.ММR Система связи.
 - 3.ММX Прочие.
 - 3.ММZ Человеческий фактор.
- 4. Отказавшие элементы, работники (персонал), допустившие ошибку.

- 4.0. Прочие.
- 4.1. Реакторное оборудование (элементы).
- 4.1.00. Прочее.
- 4.1.10. Элементы верхнего блока.
- 4.1.20. Корпус реактора:
- 4.1.21. крышка корпуса;
- 4.1.22. уплотнение корпуса реактора.
- 4.1.30. Внутрикорпусные устройства:
- 4.1.32. блок защитных труб;
- 4.1.33. шахта внутрикорпусная;
- 4.1.34. выгородка.
- 4.1.70. Топливная сборка:
- 4.1.71. дистанционирующая решетка;
- 4.1.72. топливный элемент.
- 4.1.80. Регулирующий стержень СУЗ (без привода), выгорающие стержни-поглотители.
- 4.1.90. Оборудование перегрузочной машины.
- 4.2. Оборудование (элементы) технологических систем.
- 4.2.00. Прочее.
- 4.2.10. Теплообменное оборудование:
- 4.2.11. парогенератор;
- 4.2.13. деаэратор, сепаратор-пароперегреватель;
- 4.2.15. подогреватель высокого давления;
- 4.2.16. подогреватель низкого давления;
- 4.2.17. прочие теплообменники.
- 4.2.20. Насосы:
- 4.2.21. ГЦНА;
- 4.2.22. насос с электроприводом (кроме ГЦНА);
- 4.2.24. насос водоструйный;
- 4.2.25. компрессор.
- 4.2.30. Арматура:
- 4.2.31. арматура запорная;
- 4.2.32. арматура регулирующая;
- 4.2.33. клапан предохранительный, мембрана;
- 4.2.34. клапан обратный;
- 4.2.35. быстродействующая редуцирующая установка сброса пара в атмосферу;
- 4.2.36. быстродействующая редуцирующая установка сброса пара в конденсатор;
- 4.2.37. клапан редуцирующий;
- 4.2.38. прочая.
- 4.2.40. Трубопровод:
- 4.2.41. коллектор раздаточный;

- 4.2.42. коллектор групповой;
- 4.2.43. коллектор парогенератора;
- 4.2.44. трубопровод большого диаметра (внутренний диаметр более 100 мм);
- 4.2.45. трубопровод малого диаметра (внутренний диаметр менее 100 мм).
- 4.2.50. Емкость:
- 4.2.51. бак;
- 4.2.52. сосуд, работающий под давлением;
- 4.2.53. бассейн.
- 4.2.60. Фильтр:
- 4.2.61. механический;
- 4.2.62. ионообменный.
- 4.2.70. Уплотняющий элемент.
- 4.3. Оборудование (элементы) систем вентиляции, кондиционирования, обогрева.
 - 4.3.00. Прочее.
 - 4.3.10. Вентилятор.
 - 4.3.20. Кондиционер.
 - 4.3.30. Воздухоохладитель.
 - 4.3.40. Фильтр:
 - 4.3.41. механический (аэрозольный);
 - 4.3.42. ионообменный (йодный).
 - 4.3.50. Обратный клапан, шибер, клапан герметизирующий.
 - 4.3.60. Воздуховод.
 - 4.3.70. Нагревательный аппарат:
 - 4.3.71. электронагреватель;
 - 4.3.72. радиатор отопления;
 - 4.3.73. калорифер.
- 4.4. Турбинное оборудование (элементы).
 - 4.4.00. Прочее
 - 4.4.10. Турбогенератор:
 - 4.4.11. лопаточный аппарат;
 - 4.4.12. статор;
 - 4.4.13. ротор;
 - 4.4.14. подшипник;
 - 4.4.15. диафрагма.
 - 4.4.20. Клапан стопорный, регулирующий.
 - 4.4.30. Конденсатор.
 - 4.4.40. Промежуточный подогреватель пара.
 - 4.4.50. Механизм ручного управления.
- 4.5. Оборудование (элементы) систем автоматического и дистанционного управления, защиты и сигнализации
 - 4.5.00. Прочее.

- 4.5.10. Кабель контрольный, шинка управления (контроля, сигнализации), провод соединительный, провод сигнальный.
- 4.5.20. Клеммная коробка, клемма, разъем, втычное соединение.
- 4.5.30. Элемент электронной схемы, логический блок, реле:
- 4.5.31. блок преобразования сигнала, блок обработки сигнала;
- 4.5.32. блок ввода вывода, блок коммутации, блок детектирования;
- 4.5.33. блок размножения сигналов;
- 4.5.34. блок автоматизации, логический блок, блок управления, реле;
- 4.5.35. блок питания.
- 4.5.40. Переключающее устройство:
- 4.5.41. кнопка, концевой выключатель;
- 4.5.42. пакетный переключатель;
- 4.5.43. ключ ручного управления.
- 4.5.50. Сигнальное табло, устройство отображения информации, световая сигнализация состояния, положения оборудования, устройство индикации, отображения параметров.
- 4.5.60. Панели, шкафы и элементы их конструкции:
- 4.5.61. устройство связи с объектом, устройство телекоммуникационное;
- 4.5.62. устройство серверное, автоматизированное рабочее место;
- 4.5.63. программное обеспечение (сбой, отказ, ложное срабатывание).
- 4.6. Оборудование (элементы) контрольно-измерительных систем теплофизических и технологических параметров.
- 4.6.00. Прочее.
- 4.6.10. Датчики, преобразователи измерения и контроля теплофизических и технологических параметров:
- 4.6.11. расхода, давления, перепада давления, разрежения;
- 4.6.12. температуры;
- 4.6.13. уровня;
- 4.6.14. концентрации веществ, электропроводности;
- 4.6.15. влажности;
- 4.6.16. нейтронного потока, радиоактивности;
- 4.6.17. сейсмичности;
- 4.6.18. вибрации, механических и специальных величин.
- 4.6.20. Импульсная трубка, штуцер, отключающее устройство.
- 4.6.30. Вентиль, клапан обратный.
- 4.6.40. Конечный, моментный, токовый выключатель, датчик положения.
- 4.6.50. Кабель контрольный.
- 4.6.60. Клеммные контакты реле.
- 4.6.70. Извещатель системы автоматического пожаротушения.
- 4.7. Оборудование (элементы) контрольно-измерительных систем электрических параметров.
- 4.7.00. Прочее.
- 4.7.10. Трансформатор измерительный:
- 4.7.11. трансформатор напряжения;

- 4.7.12. трансформатор тока.
- 4.7.20. Датчики (приборы) измерения параметров:
- 4.7.21. датчик (прибор) измерения мощности;
- 4.7.22. датчик (прибор) измерения тока;
- 4.7.23. датчик (прибор) измерения напряжения;
- 4.7.24. датчик (прибор) измерения частоты.
- 4.8. Оборудование (элементы) систем электроснабжения.
- 4.8.00. Прочее.
- 4.8.10. Трансформатор силовой:
- 4.8.11. трансформатор блочный, автотрансформатор;
- 4.8.12. трансформатор собственных нужд блочный (рабочий, резервный);
- 4.8.13. трансформатор собственных нужд 10/0,4-0,23 кВ.
- 4.8.20. Генератор:
- 4.8.21. прочее оборудование генератора;
- 4.8.22. обмотка ротора, ротор;
- 4.8.23. обмотка статора, статор;
- 4.8.24. щетки, кольца контактные;
- 4.8.25. подшипник;
- 4.8.26. индуктор.
- 4.8.30. Реактор, ограничитель перенапряжения.
- 4.8.40. Разрядник.
- 4.8.50. Переключающее устройство:
- 4.8.51. выключатель;
- 4.8.52. разъединитель, отделитель, короткозамыкатель, заземлитель;
- 4.8.53. автомат, пакетный переключатель, пускатель, тиристорный ключ.
- 4.8.60. Токоподводящие элементы:
- 4.8.61. кабель силовой;
- 4.8.62. шинопровод, токопровод;
- 4.8.63. клеммник, клеммная коробка, соединительный узел;
- 4.8.64. панель.
- 4.8.70. Накопители энергии, преобразователи:
- 4.8.71. аккумуляторная батарея;
- 4.8.72. обратимый двигатель-генератор, инвертор;
- 4.8.73. выпрямительное устройство;
- 4.8.74. преобразователь тока несинусоидальный;
- 4.8.75. преобразователь тока синусоидальный;
- 4.8.76. конденсатор.
- 4.8.80. Элементы изолирующие:
- 4.8.81. изолятор маслонеполненный;
- 4.8.82. изолятор опорный;
- 4.8.83. изолятор проходной;
- 4.8.84. изолятор подвесной.
- 4.9. Приводные устройства технологического оборудования (элементов).

- 4.9.00. Прочие.
 - 4.9.10. Привод органа СУЗ.
 - 4.9.20. Электродвигатель.
 - 4.9.30. Турбопривод.
 - 4.9.40. Пневмопривод.
 - 4.9.50. Дизель.
 - 4.9.60. Электромагнитный привод.
 - 4.9.70. Электрогидравлический преобразователь.
 - 4.9.80. Сервопривод.
 - 4.10. Элементы зданий и сооружений.
 - 4.10.00. Прочие.
 - 4.10.10. Кровля, перекрытие.
 - 4.10.20. Перегородка.
 - 4.10.30. Стена.
 - 4.10.40. Дверь.
 - 4.10.50. Защитная оболочка и ее элементы (герметичная облицовка, проходки, шлюзы, люки, двери (закладные проходок, шлюзов, люков, дверей), клапаны перепускные, железобетонные ограждающие конструкции и т.д.).
 - 4.10.60. Поддон.
 - 4.10.70. Гидроизоляция.
 - 4.11. Работники (персонал), допустившие ошибку (активное неправильное действие или бездействие работников (персонала)).
 - 4.11.0. Прочие группы работников (персонала).
 - 4.11.1. Административно-технический (руководящий).
 - 4.11.2. Оперативный.
 - 4.11.3. Ремонтный.
 - 4.11.4. Работники (персонал) служб и лабораторий.
5. Причины нарушения.
- 5.1. Непосредственные причины отказов, ошибок персонала.
 - 5.1.0. Не определены.
 - 5.1.1. Механические явления, процессы, состояния.
 - 5.1.1.0. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин.
 - 5.1.1.1. Коррозия, эрозия.
 - 5.1.1.2. Износ, неудовлетворительная смазка.
 - 5.1.1.3. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала.
 - 5.1.1.4. Превышение допустимой нагрузки (перегрузка).
 - 5.1.1.5. Вибрация.
 - 5.1.1.6. Исчерпание ресурса.
 - 5.1.1.7. Неплотность.
 - 5.1.1.8. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление.

- 5.1.1.9. Деформация, перекос, сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи.
- 5.1.1.10. Ослабление крепления к фундаменту, строительным конструкциям, разрушение фундамента, строительных конструкций.
- 5.1.1.11. Внешнее механическое воздействие.
- 5.1.1.12. Загрязнение, попадание инородных предметов.
- 5.1.2. Электрические явления, процессы, состояния
- 5.1.2.0. Прочие электрические причины, не вошедшие в данную группу причин.
- 5.1.2.1. Короткое замыкание, искрение.
- 5.1.2.2. Перегрузка по току.
- 5.1.2.3. Отклонение по напряжению, частоте.
- 5.1.2.4. Плохой контакт, размыкание, обрыв цепи.
- 5.1.2.5. Замыкание на «землю».
- 5.1.2.6. Снижение сопротивления, повреждение изоляции.
- 5.1.2.8. Внутреннее повреждение.
- 5.1.2.9. Непредусмотренная электрическая связь (перемыкание).
- 5.1.2.10. Помехи, наводки из-за неустойчивости (колебания) электрических параметров.
- 5.1.2.11. Снижение (потеря) емкости.
- 5.1.3. Химические явления, процессы, физика реактора.
- 5.1.3.0. Прочие химические причины, не вошедшие в данную группу причин.
- 5.1.3.1. Химическое загрязнение (отложения, шлам, накипь).
- 5.1.3.2. Пожар, загорание, взрыв.
- 5.1.3.3. Неконтролируемая химическая реакция.
- 5.1.3.4. Проблемы физики реактора.
- 5.1.3.5. Неудовлетворительная химическая технология или не соответствующий требованиям химический контроль.
- 5.1.3.6. Радиоактивное загрязнение.
- 5.1.4. Гидравлические явления, процессы.
- 5.1.4.0. Прочие гидравлические причины, не вошедшие в данную группу причин.
- 5.1.4.1. Гидравлический удар, превышение давления.
- 5.1.4.2. Снижение давления.
- 5.1.4.3. Пульсация давления.
- 5.1.4.4. Кавитация.
- 5.1.4.5. Газовая пробка.
- 5.1.4.6. Наличие влаги в воздушной системе.
- 5.1.4.7. Помпаж.
- 5.1.5. Явления, процессы в контрольно-измерительных системах.
- 5.1.5.0. Прочие причины, не вошедшие в данную группу причин.
- 5.1.5.1. Ложный сигнал.
- 5.1.5.2. Колебание параметра.

5.1.5.3. Смещение уставки, смещение «нуля».

5.1.5.4. Неправильное показание параметра.

5.1.5.5. Потеря сигнала, отсутствие сигнала.

5.1.5.6. Недостатки или дефекты компьютерных технических средств.

5.1.5.7. Недостаток компьютерного программного обеспечения.

5.1.6. Условия окружающей среды для оборудования (аномальные условия в помещениях АЭС).

5.1.6.0. Прочие условия окружающей среды, не вошедшие в данную группу причин.

5.1.6.1. Температура.

5.1.6.2. Давление.

5.1.6.3. Влажность.

5.1.6.4. Затапление.

5.1.6.5. Замерзание.

5.1.6.6. Облучение узлов (элементов).

5.1.6.8. Задымление.

5.1.6.9. Взрыв.

5.1.7. Условия окружающей среды (аномальные условия вне помещений АЭС).

5.1.7.0. Прочие условия окружающей среды, не вошедшие в данную группу причин.

5.1.7.1. Поражение молнией.

5.1.7.2. Сильный дождь или снегопад, наводнение.

5.1.7.3. Буря (ураган), торнадо, ветровая нагрузка.

5.1.7.4. Землетрясение.

5.1.7.5. Низкая температура, замерзание.

5.1.7.6. Высокая температура.

5.1.7.7. Воздушная ударная волна.

5.1.7.8. Падающие, летящие предметы.

5.1.7.9. Обледенение.

5.1.7.10. Неравномерность осадки фундамента.

5.1.8. Человеческий фактор, причины ошибок работников (персонала).

5.1.8.1. Вид неправильных действий работников (персонала).

5.1.8.1.0. Прочие неправильные действия работников (персонала).

5.1.8.1.1. Неправильное выполнение технологических операций (в том числе при выполнении переключений, подключений), воздействие на элементы защиты, автоматики.

5.1.8.1.2. Бездействие, пропуск необходимых действий.

5.1.8.1.3. Нарушение технологии технического обслуживания.

5.1.8.2. Неправильное, случайное воздействие на элементы защиты и автоматики.

5.1.8.3. Самовольное производство работ, переключений и т.д.

5.1.8.4. Несогласованные действия.

5.1.8.5. Установка, ввод в работу непроверенной дефектной аппаратуры, элементов (с неисправными устройствами, узлами); установка неprojektных узлов, деталей.

5.1.8.6. Отсутствие контроля, некачественный контроль за состоянием систем (элементов) и выполняемыми технологическими операциями.

5.1.8.7. Преднамеренное вмешательство в работу автоматики.

5.1.8.8. Работа без программы, бланка переключений, наряда-допуска, отступление от программы работ, инструкции и других документов.

5.1.8.9. Некачественный ремонт, нарушение технологии ремонта.

5.1.8.10. Некачественная сварка.

5.1.8.11. Некачественная сборка (ненадежная затяжка, обжатие разъемных соединений, уплотнений и др.).

5.1.8.12. Некачественные послеремонтное испытание, обкатка.

5.1.8.13. Ошибки при инспекции, техническом обслуживании, испытании или настройке.

5.2. Коренные причины.

5.2.0. Не определена.

5.2.1. Ошибка конструирования (включая изменения).

5.2.2. Ошибка проектирования (включая изменения).

5.2.3. Дефект изготовления.

5.2.4. Недостатки сооружения.

5.2.5. Недостатки монтажа.

5.2.6. Недостатки наладки.

5.2.7. Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АЭС) организациями.

5.2.8. Недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя.

5.2.9. Недостатки управления АЭС и недостатки организации эксплуатации АЭС.

5.2.9.1. Недостатки эксплуатационной документации:

5.2.9.1.1. отсутствие документации;

5.2.9.1.2. неправильное или неоднозначное определение требований документации;

5.2.9.1.3. несвоевременное внесение изменений в документацию.

5.2.9.2. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие:

5.2.9.2.1. по обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами;

5.2.9.2.2. по изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов);

5.2.9.2.3. по устранению выявленных недостатков;

5.2.9.2.4. по соответствующему анализу технических решений, изменению проектных схем до выполнения работ по их реализации.

5.2.9.3. Недостаток процедуры допуска к работам по устранению дефектов, техническому обслуживанию и контролю за проведением этих работ.

5.2.9.4. Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполняемых работниками (персоналом) АЭС, включая контроль.

5.2.9.5. Проблемы связи или ошибки при передаче информации.

5.2.9.6. Недостатки работников (персонала) АЭС.

5.2.9.6.1. Психологические источники неправильных действий работников (персонала):

5.2.9.6.1.1. неадекватная мотивация;

5.2.9.6.1.2. неадекватные профессионально важные личностные психологические качества;

5.2.9.6.1.3. неадекватные психофизиологические качества (скорость и точность реагирования);

5.2.9.6.1.4. неадекватные характеристики мышления, памяти, внимания;

5.2.9.6.1.5. сниженное функциональное состояние;

5.2.9.6.1.6. недостатки профессиональной подготовленности.

5.2.9.6.2. Внешние условия и средства деятельности:

5.2.9.6.2.1. эргономические характеристики эксплуатационной документации;

5.2.9.6.2.2. эргономические характеристики условий труда:

5.2.9.6.2.2.1. режим труда и отдыха;

5.2.9.6.2.2.2. организация рабочего места;

5.2.9.6.2.2.3. эргономические недостатки технологии.

5.2.9.6.2.3. Скрытые (невьявленные) эргономические ошибки проекта и монтажа на предшествующих этапах жизненного цикла АЭС.

5.2.9.6.2.4. Конфликт или иная социально-психологическая ситуация, повлиявшая на функциональное состояние при выполнении неправильного действия:

5.2.9.6.2.4.1. в группе (коллективе);

5.2.9.6.2.4.2. в быту.

5.2.9.6.2.5. социальные условия.

5.2.9.6.2.6. социально-политическая ситуация.

5.2.9.6.2.7. организационные факторы:

5.2.9.6.2.7.1. организационная структура;

5.2.9.6.2.7.2. контроль;

5.2.9.6.2.7.3. связь.

5.2.9.7. Недостатки в станционной программе контроля:

5.2.9.7.1. за выявлением и устранением неработоспособности систем (элементов);

5.2.9.7.2. за выявлением и устранением недостатков процедур;

5.2.9.7.3. за выявлением и устранением недостатков в подготовке работников (персонала).

6. Воздействие на режим работы блока АЭС.

- 6.0. Прочее (без изменения мощности блока АЭС).
 - 6.1. Отключение блока АЭС от сети и срабатывание АЗ:
 - 6.1.1. автоматическое;
 - 6.1.2. ручное (от ключа управления (далее – КУ) АЗ).
 - 6.2. Отключение блока АЭС от сети без срабатывания АЗ:
 - 6.2.1. с остановом реактора;
 - 6.2.2. с разгрузкой реактора.
 - 6.3. Снижение нагрузки блока АЭС без отключения от сети.
 - 6.3.1. автоматическое:
 - 6.3.1.1. с отключением турбины;
 - 6.3.1.2. без отключения турбины.
 - 6.3.2. ручное:
 - 6.3.2.1. с отключением турбины;
 - 6.3.2.2. без отключения турбины.
 - 6.4. Срабатывание систем безопасности, связанное с необходимостью выполнения функции безопасности:
 - 6.4.1. срабатывание каналов технологических систем безопасности;
 - 6.4.2. срабатывание предохранительных устройств первого контура (импульсное предохранительное устройство компенсатора давления (далее – ИПУ КД) для АЭС с реакторами типа ВВЭР);
 - 6.4.3. срабатывание предохранительных устройств второго контура (предохранительного клапана (далее – ПК) парогенератора, быстродействующей редукционной установки со сбросом пара в атмосферу);
 - 6.4.4. включение дизель-генератора.
 - 6.5. Срабатывание систем безопасности, не связанное с необходимостью выполнения функции безопасности (ложное срабатывание).
 - 6.6. Нарушение пределов, условий безопасной эксплуатации.
 - 6.7. Останов реактора, не включенного в сеть блока АЭС:
 - 6.7.1. останов реактора из критического состояния и срабатывание АЗ:
 - 6.7.1.1. автоматическое;
 - 6.7.1.2. ручное (от КУ АЗ).
 - 6.7.2. останов реактора, находящегося в критическом состоянии, без срабатывания АЗ.
 - 6.7.3. срабатывание АЗ на остановленном реакторе (ниже минимально контролируемого уровня мощности):
 - 6.7.3.1. автоматическое;
 - 6.7.3.2. ручное (от КУ АЗ).
7. Характер нарушения.
- 7.0. Прочее.
 - 7.1. Выбросы радиоактивных веществ и радиационное облучение:
 - 7.1.1. выбросы радиоактивных веществ, превышающие установленные пределы, независимо от того, ограничены они пределами площадки или вышли за ее пределы;

- 7.1.2. радиационное облучение населения;
 - 7.1.3. радиационное облучение, превышающее установленные пределы дозы для работников (персонала) на площадке АЭС;
 - 7.1.4. локальное радиоактивное загрязнение территории, помещений АЭС.
 - 7.2. Повреждение оболочки топлива.
 - 7.3. Нарушение герметичности основных технологических контуров:
 - 7.3.1. нарушение герметичности первого контура, открытие и незакрытие ИПУ КД (на АЭС с реакторами типа ВВЭР);
 - 7.3.2. нарушение герметичности второго контура (разрыв паропроводов, открытие и незакрытие быстродействующей редуцирующей установки со сбросом пара в атмосферу, ПК парогенератора);
 - 7.3.3. нарушение герметичности прочих элементов.
 - 7.4. Потеря функции защитной оболочки или нарушение ее герметичности.
 - 7.5. Потеря функции систем безопасности.
 - 7.6. Отказ или нарушение в системе безопасности.
 - 7.7. Отказ или нарушение в управлении реактивностью:
 - 7.7.1. регулирующих органов СУЗ;
 - 7.7.2. системы управления регулирующими органами СУЗ;
 - 7.7.3. системы борного регулирования.
 - 7.9. Отказ или нарушение в отводе тепла.
 - 7.10. Потеря источников электроэнергии:
 - 7.10.1. внутренних;
 - 7.10.2. внешних.
 - 7.12. Переходные режимы:
 - 7.12.1. по проектному алгоритму;
 - 7.12.2. по непроjektному алгоритму.
 - 7.13. Физические вредные воздействия (на АЭС или вне АЭС).
 - 7.14. Нарушение при обращении с ядерным топливом.
 - 7.15. Нарушение при обращении с радиоактивными отходами.
 - 7.16. Нарушение физической защиты АЭС, саботаж или преступные намерения.
 - 7.17. Повреждение оборудования.
 - 7.18. Обнаружение важных условий, не рассмотренных и не проанализированных ранее.
 - 7.19. Нарушение водно-химического режима.
8. Тип нарушения.
- 8.0. Прочие.
 - 8.1. Единичный отказ (неправильное действие).
 - 8.2. Множественный отказ (неправильные действия).
 - 8.3. Отказ (неправильные действия) по общей причине.
 - 8.4. Непредвиденное взаимодействие между системами (непроектное изменение параметров при переходных режимах).
 - 8.5. Наличие аналогичных нарушений ранее.

8.6. Зависимый отказ.

8.7. Независимый отказ.